



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
площадь Соборная, 7, г.Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, Факс: 43-75-17
E-mail ugpn@umchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНУМ
улица Трутнева, 10 «а», г. Новоузенск,
Саратовская область, Россия, 413360
Тел.: 2-87-05 Факс: 2-87-05 E-mail NOVOUZ-GPN@YANDEX.RU

Предписание № 30/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 «Улыбка» села Пограничное Новоузенского района Саратовской области, в лице заведующей Свистуновой Светланы Николаевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №30 от 27.01.2017 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. "03" марта 2017 г. до 16 час. 00 мин. "06" марта 2017 г., инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области старшим лейтенантом внутренней службы Якушевым Дмитрием Андреевичем, проведена проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 «Улыбка» села Пограничное Новоузенского района Саратовской области, по адресу: Саратовская область, Новоузенский район, село Пограничное, улица 60 лет СССР, 45, совместно с заведующей Свистуновой Светланой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании образовательного учреждения, не проводится ежегодная проверка огнетушителей.	(п.478 ППР в РФ);	10.08.17	

2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц в здании образовательного учреждения с составлением соответствующего протокола испытаний	(ст.151 Федерального закона №123 от 22.07.2008 года, п.24 ППР в РФ).	10.08.17	
3	В здании образовательного учреждения, отсутствует оборудование, позволяющее обеспечить вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации без участия персонала объекта в подразделение пожарной охраны.	(п. 7 ст.83 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года).	10.08.17	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устраниния физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Краснокутскому, Александрово-Гайскому,
Новоузенскому и Питерскому районам
Саратовской области УНД и ПР
ГУ МЧС России по Саратовской области
старший лейтенант внутренней службы

Д.А. Якушев

«06» марта 2017 г.



Предписание для исполнения получила:

Заведующая МДОУ д/с №27 «Улыбка»
села Пограничное
Новоузенского района
Саратовской области

С.Н. Свистунова

«06» марта 2017 г.